

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления городского хозяйства  
администрации города-курорта Железноводска  
Ставропольского края



Г.И. Каспаров

## ПЛАН

действий Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска  
Ставропольского края по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом  
взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций,  
а также служб ЖКХ на территории муниципального образования города-курорта Железноводска  
Ставропольского края

Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, централизации необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

### **Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.**

а) водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование абонента	Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование субабонента	Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы.

1	Филиал ГУП СК «Ставропольскрайводоканал» Железноводский «Водоканал»	г. Железноводск, ул. Ленина, 165 Дёмин В.В. тел. 4 38 68	МУП «Теплосеть»; ООО «ОЖК»; Управляющие компании.	ул. Ленина, 182 т. 4 36 73 ул. Ленина, 71 т. 4 45 76	
---	---	--	---	---	--

б) теплоснабжение

№ л/п	Наименование теплоснабжающей организации	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование абонента	Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование субабонента	Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы.
1	МУП «Теплосеть»	г. Железноводск, ул. Ленина, 182 Кононов А.Н. т. 4 36 73 ул. Ленина, 71 Семенов С.И. т. 4 45 76	Объекты ЖКХ			
2	ООО «ОЖК»		Объекты ЖКХ, санатории			

в) электроснабжение

№ п/п	Наименование электроснабжающей организации	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование абонента	Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование субабонента	Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы.
1	<p>Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»</p>	<p>г. Железноводск ул. Проскурина, д. 56 Дзюв А.Г. 4 38 65</p>	<p>Организации ТЭК; Организации ЖКХ; Организации: - образования; - культуры; - здравоохранения.</p>			

### Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение, час. мин.
1	Отключение ГХВС	2 часа

б) на объектах теплоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение, час. мин.	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	более -20
1	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	15
2	Отключение отопления	4 часа	18	15	15	15
3	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4	Отключение отопления	8 часов	15	15	10	10

б) на объектах электроснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение, час.мин.
1	Отключение электроснабжения	2 часа

Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

№ п/п	Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации	Наименование привлечаемых организаций	Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы	Время готовности сил и средств час.мин.	Состав сил и средств		Возможности сил и средств за 8 часов работы
					персонал чел.	техника ед.	
1	Организации ЖКХ (УК)	ООО «КЭУК»	г. Железноводск ул. Проскурина, д. 56 Дзюв А.Г. 4 38 65	1-2 часа	2	-	Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах,

							замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электрооборудования
2	ООО «КЭУК» МУП «Теплосеть»	МУП «Теплосеть» ООО «ОКК»	г. Железноводск, ул. Ленина, 182 Кононов А.Н. т. 4 36 73 ул. Ленина, 71 Семенов С.И. т. 4 45 76	1 час	3-5	нет	устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электрооборудования
3	МУП «Теплосеть» ООО «ОКК»		г. Железноводск, ул. Ленина, 182 Кононов А.Н. т. 4 36 73 ул. Ленина, 71 Семенов С.И. т. 4 45 76	1 час	1-3	нет	Устранение неисправности плавких предохранителей в электропитах котельной, замена участков

							неисправных электрических проводов во внутренних сетях
--	--	--	--	--	--	--	--

**Порядок действий  
Ресурснообеспечивающих организаций  
при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Адрес представления информации	Примечание
<b>Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки</b>				
1	2	3	4	5
1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	Управляющие компании, собственники и наниматели жилых помещений	Диспетчерские службы организаций ТЭК	Информирование ЕДДС



2	Ликвидация аварийной ситуации на объекте	Организации и предприятия ЖКХ, ТЭК	Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска	Информирование ЕДДС
3	Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим	Организации и предприятия ЖКХ, ТЭК	Глава и зам. главы администрации	Информирование ЕДДС
<b>Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени</b>				
1	2	3	4	5
1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	Организации и предприятия ЖКХ, ТЭК	Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска,	Информирование ЕДДС МЧС

2	Прибытие к месту работы оперативного штаба	Администрация города-курорта Железноводска т. 3 28 24	
3	Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств	Управляющие компании, собственники и наниматели жилых помещений, организации и предприятия ЖКХ, ТЭК	Администрация города-курорта Железноводска
4	Организация оперативного штаба	Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска	Администрация города-курорта Железноводска
5	Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации	Управляющие компании, собственники и наниматели жилых помещений, организации и предприятия ЖКХ, ТЭК	Администрация города-курорта Железноводска
6	Оповещение населения	Информационные службы администрации	Администрация города-курорта Железноводска

7	Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации	Организации и предприятия ЖКХ, ТЭК	Администрация города-курорта Железноводска	
8	Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим	Организации и предприятия ЖКХ, ТЭК	Администрация города-курорта Железноводска	
9	Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим	Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска	Администрация города-курорта Железноводска	Информирование ЕДДС


**Угроза возникновения чрезвычайной ситуации**

1	Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования	Управляющие компании, собственники и наниматели жилых помещений, организации и предприятия ЖКХ, ТЭК	Отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края т. 4 25 05	Информирование ЕДДС
---	---	---	--	---------------------

<p>2</p> <p>Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории муниципального образования</p>	<p>Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска. Информационные службы администрации города-курорта Железноводска</p>	<p>Отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края т. 4 25 05</p>	<p>Информирование ЕДДС</p>
<p>3</p> <p>Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств</p>	<p>Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска, организации и предприятия ЖКХ, ТЭК</p>	<p>Администрация города-курорта Железноводска</p>	
<p>4</p> <p>Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения</p>	<p>Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска, организации и предприятия ЖКХ, ТЭК</p>	<p>Администрация города-курорта Железноводска, т. 3 28 24 отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска</p>	<p>Информирование ЕДДС</p>

Дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ		Ставропольского края т. 4 25 05	
---	--	------------------------------------	--

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края



С.Ф. Гальченко

<p>Дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ</p>		<p>Ставропольского края г. 4 25 05</p>	
--	--	--	--

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края


СОГЛАСОВАНО:

Технический директор производственно-технического подразделения «Железноводское» филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предорный «Межрайводоканал»


Исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая управляющая Компания», директор филиала «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «КЭУК»  
 Директор муниципального унитарного предприятия «Теплосеть»  
 Директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта»



С.Ф. Гальченко



В. В. Дёмин



А.Г. Дзюв



А.Н. Кононов



С.И. Семенов